




Эрчим хүчний сайдын 2024 оны 04 дүгээр сарын 11-ны
өдрийн 1/10 дугаар тушаалын 10 дугаар хавсралт



ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ

№ 11.1.10 ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хяналт шалгалтын төрөл:

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Удирдамжийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../...

Шаардлага хангасан
асуултын тоо:

Хууль сахин
мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй
нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх
магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх
магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
1		2	3	4	5	6
1. Дулааны станцын ашиглалтын зохион байгуулалт, горим ажиллагаа			0	535	0	0
1	Эрчим хүчний тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1.2 дахь заалт	Дулаан үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөлтэй.	0	30		
2	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрмийн 4.12	Үндсэн тоноглол болон тэжээлийн усны шугамуудад техникийн магадлагаа хийлгэсэн.	0	50		
3	Эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээний дүрэм, 2019 оны 158 дугаар тушаалаар батлагдсан "Байгалийн гамшиг, гэнэтийн болон давагдашгүй хүчин зүйлийн шинжтэй нөхцөл байдал үүсэх тохиолдолд түлш, эрчим хүчний хангамжийн талаар мөрдөх журам"-ын 5 дугаар бүлэг	Аюулгүйн нөөц сэлбэг материалын жагсаалтыг эрх бүхий албан тушаалтнаар батлуулж, аюулгүйн нөөцийг бүрдүүлсэн.	0	30		
4	Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.2 дахь заалт	Өмнөх шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг бүрэн арилгасан.	0	20		

5	"Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрэм"-ийн 1.6.5	Үндсэн ба туслах тоноглол, шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн ээлжит их болон урсгал засвар, туршилт, тохируулгыг хугацаанд нь чанартай хийж, өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангуулсан, турбин, зуух, генераторын их засварыг 4 жилд 1 ээс доошгүй удаа хийсэн.	0	50		
6	ДСТААД 6.4.1, 6.3.4, 6.2.1, УХУШХТААД 5.3.1, "Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрэм"-ийн 1.5.2, 1.6.3 дахь заалтууд	Зуух, даралтат сав, шугам хоолойн техникийн магадлалыг цаг хугацаанд нь гүйцэтгэж, эрх бүхий байгууллагаас ашиглах зөвшөөрөл авсан.	0	30		
7	"Нэгдсэн сүлжээний дүрэм"-ийн 13 дугаар бүлэг	Сүүлийн 1 жилийн хугацаанд технологийн зөрчил гаргаагүй. /Аваари-30, 1-р зэргийн саатал-20, 2-р зэргийн саатал-10/	0	30		
8	"Нэгдсэн сүлжээний дүрэм"-ийн 14 дүгээр бүлэг	Гарсан аваар саатлыг Диспетчерийн зохицуулалт хийх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид яаралтай мэдэгддэг.	0	10		
10	"УБУХЗТААД", "ДСТААД", "УБХУШХТААД"-ийн холбогдох заалтууд	Үндсэн ба туслах тоноглол, шугам хоолойн угсралт засварын ажлын баримт бичиг, акт, гагнуурын ажлын акт, формулярыг бүрдүүлсэн	0	10		
11	"Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрэм"-ийн 1.7.7	Технологийн схем /зураг/ нь жинхэнэ ашигалагдаж байгаа схемтэй тохирч байгаа эсхийг 2 жилд 1-ээс доошгүй удаа шалгасан тухайгаа схем /зураг/ дээр бичиж тэмдэглэсэн байна.	0	20		
12	"Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрэм"-ийн 1.6.9	Дунд ба их засвараас гарч байгаа тоног төхөөрөмжийг 48-72 цаг ачаалалтайгаар ажиллуулж туршилт хийсэн.	0	10		
13	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрмийн 1.6.4	Тоног төхөөрөмж, барилга байгууламжид гарсан эвдрэл гэмтэл, аваари саатал, тасралт, технологийн зөрчил зэргийг судлан бүртгэдэг.	0	10		
14	"Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрэм"-ийн 1.6.4	Тоног төхөөрөмж, барилга байгууламжид гарсан эвдрэл гэмтэл, аваари саатал, тасралт, технологийн зөрчил зэргийг арилгах талаар техникийн бодлого боловсруулан арга хэмжээ авдаг.	0	20		
15	"Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрэм"-ийн 1.7.3	Үндсэн ба туслах тоноглолуудад техникийн үзүүлэлттэй пайзыг байрлуулсан, шугам хоолой, кабелийн шиний систем, секцүүд, хаалт арматурт хаяг, дугаарлалт хийсэн.	0	5		
16	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрмийн 1.7.18	Станц нь зарлан мэдээлэх, онцгой үед шуурхай мэдээлэл өгөх системээр тоноглогдсон.	0	5		

17	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрмийн 1.8.1	Станц нь технологийн үйл ажиллагааг удирдах автомат системээр тоноглогдсон, ажиллагаа хэвийн.	0	5		
18	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрмийн 1.11.1	Станц нь гал унтраах усны шугам сүлжээ, галын дохиоллын ба гал унтраах байгууламжаар тоноглогдсон.	0	10		
19	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрмийн 4.7	Эрчим хүчний үйлдвэр байгууллага нь химийн болон хэмжилзүйн лабораторитай.	0	5		
20	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрмийн 1.12.7	Хүрээлэн байгаа орчныг бохирдуулах бодисын ялгаралт ба бусад физик нөлөөллийн үзүүлэлтүүдэд хяналт тавих байнгын ажиллагаатай автомат хэмжүүрүүдтэй, эсвэл үе үе хэмжилт хийх багаж төхөөрөмжтэй.	0	20		
21	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрмийн 2.2	Үйлдвэрлэлийн барилга байгууламж, хөргөлтийн цамхаг, утааны янданд техник ашиглалтын дүрэмд заасан хугацаанд техникийн магадлал хийсэн.	0	20		
22	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрмийн 1.3.19	Ерөнхий инженерийн баталсан сэдвийн дагуу аваари эсэргүүцэх дасгал, галын аюулыг эсэргүүцэх ба урьдчилан сэргийлэх дасгал, ослоос сэргийлэх ба анхны тусламж үзүүлэх дасгалыг тогтмол хийдэг, хангалтгүй дүн авсан хүмүүсээс ТАД, ААД, ГАУСД болон үйлдвэрлэлийн ба албан тушаал /ажлын байр/-ын зааврын мэдлэгээр ээлжит бус шалгалт авдаг.	0	10		
23	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрмийн 1.7.2	Үндсэн ба туслах тоноглол, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт аюулгүй ажиллагааны заавар болон ажилтнуудын ажил үүргийн заавар, схемийг баталгаажуулж заавал байх ажлын байруудад байрлуулсан.	0	10		
24	Эрчим хүчний тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх заалт	Хэрэглэгчдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг хугацаанд нь бүрэн барагдуулсан.	0	10		
25	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрмийн 1.1.2	Дулааны станц нь бие даасан шуурхай удирдлагын нэгжтэй.	0	10		

26	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрмийн 1.5.1	Тоног төхөөрөмж, барилга байгууламжийн бүрэн бүтэн, ашиглалтын аюулгүй байдлыг хариуцагчид, техник технологийн хяналт хариуцагчийг томилон, үүрэг хариуцлагыг нь албан тушаал /ажлын байрны тодорхойлолт/-ын зааварт нь тусган баталсан.	0	20		
27	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрмийн 1.1.6	Ажиллагсдыг хөдөлмөрийн ажлын ээлжүүдээр зохион байгуулсан.	0	5		
28	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрмийн 1.3.1	Инженер техникийн ажилтан, ажилчид нь эрхэлсэн албан тушаалдаа тохирох боловсрол ба мэргэжил эзэмшсэн.	0	30		
29	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрмийн 1.3.2, 1.3.10	Эрчим хүчний үйлдвэр, байгууллагын зүгээс ажиллагаадаас мэдлэгийн анхны, ээлжит, ээлжит бус шалгалтуудыг авдаг	0	10		
30	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрмийн 1.3.5	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж дамжлаг ажиллуулах машинч, үйлчилгээнд ажиллах бүх хүмүүс, тоног төхөөрөмжийн засвар тохируулга туршилтын ажилчин инженер техникийн ажилтан нар нь ААД, ТАД-ийн шалгалт өгсөн.	0	20		
31	ТХШТХ-ийн 7.2 Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагааны дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам Засгийн газрын 311 тогтоол	Дотоод хяналтын нэгжтэй эсвэл дотоод хяналт хариуцсан ажилтантай.	0	10		
32		Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам батлуулан мөрдөж ажилладаг.	0	5		
33		Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг.	0	5		
2. Тоноглол, тоног төхөөрөмжүүд						
Зуух			0	220		
34	УБУХЗТААД-ийн 2.1.1	Зуух, шугам хоолой, тоног төхөөрөмжийн иж бүрэн батлагдсан зураг төсөлтэй.	0	10		
35	УБУХЗТААД-ийн 10.1.1	Зуухыг улсын бүртгэлд хамруулж, ашиглах зөвшөөрөл авсан.	0	20		
36	УБУХЗТААД-ийн 4.1.1, 5.3.7	Зуухны угсралт засварын ажлын баримт бичиг, акт, гагнуурын ажлын акт, формулярыг бүрдүүлсэн.	0	10		
37	УБУХЗТААД-ийн 9.1.1	Зуухны ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны хяналт хариуцагчийг тушаалаар томилсон, өөрийн үүргээ биелүүлэн ажилладаг.	0	5		
38	УБУХЗТААД-ийн 5.16.1	Зуухны техникийн паспорттай, түүний хөтлөлт баяжилт хийдэг.	0	10		
39	УБУХЗТААД-ийн 9.1.1	Зуух, түүний бусад тоног төхөөрөмжийн ашиглалт аюулгүй ажиллагааны батлагдаж хянагдсан заавартай.	0	10		

40	Эрчим хүчний тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2 дахь заалт	Зуухыг угсрах, засварлахдаа эрх бүхий тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллагаар гүйцэтгүүлсэн.	0	20		
41	УБУХЗТААД-ийн 3.3.3	Ам, нээлхий, таг, тэдгээрийн бэхэлгээ бүрэн бүтэн.	0	5		
42	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрмийн 4.3.33	Зуух ба хийн хөндийн бүрхүүл гадаргуугийн нягтыг сард 1 удаа үзэж, агаар соролтод хяналт тавьдаг.	0	5		
43	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрмийн 4.3.36	Зуухыг галлах, зогсоосны дараа халах гадаргуугийн дотор талыг усаар эсвэл химийн аргаар цэвэрлэсэн.	0	5		
44	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрмийн 4.3.43	Мазутаар асаадаг зуухны мазут аж ахуй болон мазут дамжуулах хоолойн схем нь ажилллагаанд бэлэн.	0	5		
45	УБУХЗТААД-ийн 6.2.19	Хамгаалах хавхлагад тохируулга хийж, албадан онгойлгож шалгадаг, албадан онгойлгох замаар шалгах тоног хэрэгсэлтэй.	0	10		
46	УБУХЗТААД-ийн 6.2.21	Хамгаалах хавхлаг нь түүнийг ажиллах үед ажиллагсдыг түлэгдэлтээс хамгаалсан уур гадагш гаргах шугам хоолойтой.	0	5		
47	УБУХЗТААД-ийн 6.4.1	Зууханд түүний зураг төсөлд заагдсан манометр, термометр, усны түвшний хэмжүүр тавигдсан, түүний ажилагаа хэвийн.	0	10		
48	УБУХЗТААД-ийн 9.3.2	Ашиглалтын үед хянах, хэмжих хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг зуухны дүрэмд заасан хугацаанд шалгадаг, мөн 12 сард хийгдэх ээлжит шалгалт хийгдэж лац ломбо тавьсан.	0	10		
49	УБУХЗТААД-ийн 6.8.6	Тэжээлийн усны насосны ажиллагаа хэвийн, бэлтгэл насостай.	0	10		
50	УБУХЗТААД-ийн 7.1.1	Зуухыг барилгын норм, дүрмийн шаардлага хангасан зориулалтын байранд байрлуулсан.	0	10		
51	УБУХЗТААД-ийн 7.2.1	Зуухны ажлын байр нь байнгын болон аваарийн гэрэлтүүлэгтэй, ажиллагаа хэвийн.	0	5		
52	УБУХЗТААД-ийн 7.4	Байнгын шат тавцан нь зураг төсөл, дүрэмд заасан шаардлагыг хангасан.	0	5		
53	УБУХЗТААД-ийн 7.5.1	Хатуу түлшээр ажилладаг 2 тн/цагаас дээш хүчин чадалтай уурын зууханд зуух, галын хотолд түлш өгөх ажиллагааг механикуулсан.	0	10		
54	УБУХЗТААД-ийн 7.5.1	Нийт зуухнаас 150 кг/ц ба түүнээс их хэмжээний үнс шаарга гаргадаг зуухны газрын үнс шааргыг механикуулсан, түүний ажиллагаа хэвийн.	0	10		
55	УБУХЗТААД-ийн 9.1.1	Зуухны ашиглалттай холбоотой ажилтнуудыг тогтоосон шаардлагатай орон тоогоор нь бүрдүүлсэн.	0	10		

56	УБУХЗТААД-ийн 6.7.1	Хориг дохиолол, автоматжуулалтын системээр бүрэн тоногдсон, ажиллагаа хэвийн.	0	10		
57	УБУХЗТААД-ийн 10.3.5	Тохируулга зүгшрүүлэлтийн ажлын төгсгөлд зуух, туслах тоноглолыг 72 цагийн туршид хэвийн ачаалалтай явуулж, бүрэн туршилт хийсэн.	0	10		
3.Технологийн процессын удирдлагын систем			0	20		
58	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрмийн 4.6	Станц нь технологийн процессын удирдлагын системээр тоноглогдсон, ажиллагаа хэвийн.	0	20		
4.Ус бэлтгэлийн төхөөрөмж, усны химийн горим			0	25		
59	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрмийн 4.7.3	Ус бэлтгэл, турбины болон бохирдсон конденсатыг цэвэрлэх байгууламж, усны нэмэлт боловсруулалт хийх төхөөрөмжөөр тоноглогдсон, ажиллагаа хэвийн.	0	10		
60	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрмийн 4.7.6	Ус бэлтгэлийн тоног төхөөрөмжийн засвар шинэчлэлийн ажлыг цаг тухайд нь гүйцэтгэсэн.	0	10		
61	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрмийн 4.7.14	Уур, усны чанар нь техник ашиглалтын дүрмийн шаардлагыг хангасан, усны чанарт тогтмол хяналт тавьж ажилладаг.	0	5		
5.Үнс барих ба үнс зайлуулах байгууламж			0	35		
62	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрмийн 4.9.1	Үнс барих болон үнс зайлуулах систем, төхөөрөмжөөр тоноглогдсон, ажиллагаа хэвийн.	0	10		
63	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрмийн 4.9.15	Үнс зайлуулах системийн шугам тоноглолууд нь гоожилтгүй нягт, суваг, хоолойн өнгөлгөө хучилт нь бүрэн бүтэн.	0	5		
64	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрмийн 4.9.29	Үнсэн сан дүүрээгүй, далан хаалт нь эвдрэл гэмтэлгүй.	0	20		
6.Даралтат сав			0	165		
65	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрмийн 1.2.1	Даралтат сав, шугам хоолой, тоног төхөөрөмжийн иж бүрэн батлагдсан зураг төсөлтэй.	0	20		
66	Эрчим хүчний тухай хуулийн 2 дугаар зүйлийн 20. 2 дахь заалт	Даралтат савыг үйлдвэрлэх, угсрах, засварлахдаа эрх бүхий тусгай зөвшөөрөлтэй байгуулагаар гүйцэтгүүлсэн.	0	10		
67	ДСТААД-ийн 6.4.1	Даралтат савыг улсын бүртгэлд хамруулж, ашиглах зөвшөөрөл авсан.	0	20		
68	ДСТААД-ийн 7.1.1	Даралтат савны ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны хяналт хариуцагчийг тушаалаар томилсон.	0	5		

69	ДСТААД-ийн 3.5	Даралтат сав, шугам хоолойг угсарч суурилуулсан болон туршиж шалгасан тухай акт, баримт бичиг бүрдүүлсэн.	0	10		
70	ДСТААД-ийн 6.2.4	Даралтат савны техникийн паспорттай, түүний хөтлөлт баяжилт хийдэг.	0	10		
71	ДСТААД-ийн 7.1.2, 7.2.6	Даралтат савны ашиглалт аюулгүй ажиллагааны зааврыг боловсруулж хянуулж батлуулсан.	0	5		
72	ДСТААД-ийн 7.2.1	Даралтат савтай харьцаж ажилладаг ИТА, ажиллагсад мэргэжлийн сургалтад хамрагдаж, эрх авсан.	0	10		
73	ДСТААД-ийн 4.5.1, 6.3.4	Даралтат саванд үл эвдэх аргаар сорилт, туршилт хийсэн.	0	10		
74	ДСТААД-ийн 6.3.15	Даралтат сав, шугам хоолойн их бие, гагнаасан холболт, үндсэн металд ан цав, гоожилт, хөлрөлт, гэмтэл согог илрээгүй.	0	10		
75	ДСТААД-ийн 5.1.1	Даралтат сав нь хаах, хамгаалах, хянах хэмжих хэрэгслүүдээр бүрэн тоноглогдсон	0	10		
76	ДСТААД-ийн 5.5.9	Хамгаалах хавхлагыг туршиж тохируулж, акт үйлдсэн.	0	10		
77	ДСТААД-ийн 5.3.11	Хянах хэмжих хэрэгслийг баталгаажуулсан.	0	5		
78	ДСТААД-ийн 6.1.1	Даралтат савыг хүмүүс олноор цуглардаггүй ил задгай талбайд буюу зориулалтын тусгай байранд байрлуулсан.	0	20		
79	"Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-ийн 3.11.1 заалт	Шатамхай буюу шахсан хийн даралтат сав байрлаж буй өрөө тасалгаанд халаах хэрэгслээс 2 м-ээс доошгүй зайтай, цахилгаан тоног төхөөрөмж нь тэсрэлтийн хамгаалалттай.	0	10		
7.Шугам хоолой			0	230		
80	УБХУШХТААД-ийн 2.1.1	Шугам хоолой, тоног төхөөрөмжийн иж бүрэн батлагдсан зураг төсөлтэй.	0	10		
81	Эрчим хүчний тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2 дахь заалт	Шугам хоолойг угсрах, засварлахдаа эрх бүхий тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллагаар гүйцэтгүүлсэн.	0	10		
82	УБХУШХТААД-ийн 1.4.1	Угсралт, засварын ажилд хэрэглэсэн материал, хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн нь дүрмийн шаардлагад нийцсэн.	0	20		
83	УБХУШХТААД-ийн 4.4.1	Шугам хоолойд үл эвдэх аргаар сорилт, туршилт хийсэн.	0	10		
84	УБХУШХТААД-ийн 6.3.3	Шугам хоолойн угсралт засварын ажлын баримт бичиг, акт, гагнуурын ажлын акт, формулярыг бүрдүүлсэн.	0	20		
85	УБХУШХТААД-ийн 5.3.1	Шугам хоолойг улсын бүртгэлд хамруулж, ашиглах зөвшөөрөл авсан. /Улсын бүртгэлтэй шугам хоолойд хамаарна/	0	20		

86	УБХУШХТААД-ийн 6.1.1	Шугам хоолойн ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны хяналт хариуцагчийг тушаалаар томилсон, өөрийн үүргээ биелүүлэн ажилладаг.	0	5		
87	УБХУШХТААД-ийн 5.1.1	Шугам хоолойн техникийн паспорттай, түүний хөтлөлт баяжилт хийдэг.	0	10		
88	УБХУШХТААД-ийн 6.1.1	Шугам хоолойн ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны заавартай.	0	10		
89	УБХУШХТААД-ийн 5.2.12	Шугам хоолойг ашиглах тооцоолсон хугацаа дуусаагүй.	0	30		
90	УБХУШХТААД-ийн 7.2	Шугам хоолойн өнгө будаг, бүс, хаяг бичилт нь дүрмийн шаардлагад тохирсон.	0	5		
91	УБХУШХТААД-ийн 2.1.7	Шугам хоолой болон даацын металл хийц нь зэврэлтээс хамгаалагдсан.	0	5		
92	УБХУШХТААД-ийн 3.1.1	Шугам хоолойн материалын чанар нь дүрмийн шаардлагыг хангасан.	0	20		
93	УБХУШХТААД-ийн 4.2.1	Шугам хоолойд хийсэн гагнуурын ажлын чанар, технологи нь дүрмийн шаардлагыг хангасан.	0	10		
94	УБХУШХТААД-ийн 2.8.2	Хамгаалах хавхлагын ажиллагаа хэвийн, туршилт, тохируулга хийсэн.	0	10		
95	УБХУШХТААД-ийн 6.2.6	Хянах хэмжих хэрэгслээр бүрэн тоноглогдсон, 12 сард хийгдэх ээлжит шалгалтыг хийж, лац ломбо тавьсан.	0	5		
96	УБХУШХТААД-ийн 2.6.1	Шугам хоолойн даацын хийц, түүний тулгуур, дүүжин бэхэлгээнд хэмжилт, шалгалт хийсэн.	0	10		
97	УБХУШХТААД-ийн 5.2	Шугам хоолойд гадаад, дотоод үзлэг цаг хугацаанд нь хийлгэсэн.	0	10		
98	УБХУШХТААД-ийн 5.2	Шугам хоолойд усан сорилт хийгдсэн, усан сорилтод тэнцсэн.	0	10		
8.Түлш дамжуулах			0	115		
99	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрмийн 4.1.1	Төмөр замын вагон, цистерн бусад төрлийн тээврийн хэрэгслийн ачааг механикжсан аргаар тогтоосон хугацаанд буулгадаг.	0	10		
100	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрмийн 4.1.3	Түлшийг төмөр замын болон авто пүүгээр жинлэдэг.	0	10		
101	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрмийн 4.1.8	Түлш дамжуулах, буулгах, гэсгээх байгууламжуудын хяналтын аппарат хэмжих хэрэгсэл, автомат ба алсын удирдлага, технологийн хамгаалалт, хориг, дохиолол, диспетчерийн ба технологийн удирдлагын хэрэгслүүд нь бүрэн бүтэн бөгөөд графикийн дагуу шалгалт хийгдсэн.	0	10		

102	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрмийн 4.1.9	Түлшийг гэсгээх байгууламж, механик сийрэгжүүлэгч, вагон доргиогчоор тоноглогдсон.	0	5		
103	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрмийн 4.1.17	Түлш дамжуулах механизмуудыг удирдлагын төв цитнээс автоматаар буюу алсаас удирддаг.	0	10		
104	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрмийн 4.1.1	Түлш дамжуулах системийн анхааруулах дохиоллын систем, тормозлох байгууламжийн ажиллагаа хэвийн, хамгаалах хашлагатай.	0	10		
105	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрмийн 4.1.23	Түлш дамжуулах системийн буух хоолой, бутлагч болон түлшний дамжлагын бусад механизмуудын нягтруулга, дамжлагын тууз ба бул цэвэрлэгч, займчин тэжээгчийн ажлын хэсгүүд, тоос сорох ба баригч төхөөрөмжүүд нь бүрэн бүтэн, нягтруулга битүүмжлэл сайтай.	0	10		
106	ЦСДШСДМТАҮААД-ийн 3.1	Түлш дамжуулах системд аспирацийн төхөөрөмж суурилагдсан, ажиллагаа хэвийн.	0	20		
107	ЦСДШСДМТАҮААД-ийн 3.1	Тоосжилтын хэмжээ нь аюулгүй ажиллагааны дүрмийн шаардлагад нийцсэн.	0	30		
9.Хянах, хэмжих хэрэгсэл			0	90		
108	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрмийн 1.9.1	Бүх төрлийн хэмжих хэрэгслүүдийг улсын шалгалт баталгаажуулалтад зохих хугацаанд нь бүрэн хамруулдаг.	0	20		
109		Хэмжилтийн үйл ажиллагаанд батлагдсан аргачлал, стандартыг мөрддөг.	0	20		
110		Технологийн параметрийн хяналт ба сорилт туршилтын ажлын хэмжилт болон арилжааны үйл ажиллагаа тус бүрт шаардагдах нарийвчлалын хэмжих хэрэгслийг хэрэглэдэг.	0	10		
111		Өөрийн хэмжих хэрэгслүүдийн ашиглалт үйлчилгээ, засвар, тохируулга болон хэмжил зүйн дотоодын хяналт шалгалтыг зохион байгуулдаг.	0	10		
112		Үйлдвэрт байгаа бүх төрлийн хэмжих хэрэгслүүд бүрэн бүтэн, тасралтгүй ажиллагаанд ажиллагааны бэлэн байдалд байдаг.	0	10		
113	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрмийн 1.9.4	Ажиллаж байгаа тоног төхөөрөмжийн хэмжих хэрэгслийг засварлах шаардлагатай үед ашиглах бэлтгэл хэмжүүр байгаа эсэх..	0	10		

114	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрмийн 1.9.13	Хэмжих хэрэгсэлд техник үйлчилгээ, засвар хийх ажилчид нь хэмжих хэрэгсэлд засвар тохируулга, шалгалт хийх эрхийн сургалтад хамрагдсан эрх бүхий байх.	0	10		
10. Хэсэг Хэрэглэгчийн үүрэг хариуцлага			0	110	0	0
115	Эрчим хүчний тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1, Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх дүрмийн 4.1 дэх заалтууд	Хангагчтай цахилгаан эрчим хүчээр хангах гэрээ байгуулсан.	0	20		
116	Хэрэглэгчийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалтын дүрмийн 1.2.1	Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын онцлог, ажлын хэмжээнээс хамааруулан эрчим хүчний алба хэсэг байгуулсан.	0	10		
117	Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх дүрмийн 5.1.5, Хэрэглэгчийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалтын дүрмийн 1.2.2	Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн хамгаалах хэрэгсэл, галын багаж хэрэгслээр бүрэн хангасан.	0	10		
118	Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх дүрмийн 5.1.3, Хэрэглэгчийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалтын дүрмийн 1.2.2	Өөрийн эзэмшлийн цахилгаан тоног төхөөрөмж, хамгаалах багаж хэрэгсэлд ашиглалтын үеийн үзлэг үйлчилгээ, засвар, урьдчилан сэргийлэх ээлжит туршилтыг зохих норм, дүрмийн дагуу тогтоосон хугацаанд мэргэжлийн байгууллага, ажилтнаар хийлгэдэг.	0	10		
119	Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх дүрмийн 5.1.6 заалт	Цахилгаан тоног төхөөрөмж хариуцсан ажилтныг хамгаалах багаж хэрэгсэл, угсралт, ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны дүрэм, заавар, гарын авлагаар хангаж, холбогдох сургалтад хамруулсан.	0	10		
120	Хэрэглэгчийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалтын дүрмийн 1.2.2 заалт	Цахилгаан техникийн ажилтны ажил үүргийн болон ашиглалтын зааврыг боловсруулсан.	0	5		
121	Хэрэглэгчийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалтын дүрмийн 1.6.3 заалт	Тоноглолын шинэчлэлт, их, урсгал засварын ажлыг гүйцэтгэх батлагдсан графиктай.	0	5		
122	Хэрэглэгчийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалтын дүрмийн 1.6.8 заалт	Ашиглаж байгаа цахилгаан тоног төхөөрөмж нь нөөц сэлбэг, материалаар хангагдсан.	0	5		
123	Хэрэглэгчийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалтын дүрмийн 1.7.11 заалт	Анхны тусламжийн байнгын нөөцтэй, зориулалтын хувцас, нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслээр хангагдсан	0	5		
124	Эрчим хүчний тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1, Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх дүрмийн 5.1.14 заалт	Эрчим хүчний шугам сүлжээг хамгаалах дүрмийг хэрэгжүүлдэг.	0	30		

11.Хэсэг Техникийн баримт бичиг			0	20	0	0
125	Хэрэглэгчийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалтын дүрмийн 1.8.1 заалт	Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн техникийн баримт бичгийн бүрдүүлэлт бүрэн.	0	5		
126	Хэрэглэгчийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалтын дүрмийн 1.8.4, 1.8.5 заалт	Цахилгааны схем нь бодит схемтэй тохирдог.	0	5		
127	Хэрэглэгчийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалтын дүрмийн 1.8.6 заалт	Ажлын байранд байх схем зураг зааврын бүрдүүлэлт бүрэн, ил тод байрлуулсан байна.	0	5		
128	Хэрэглэгчийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалтын дүрмийн 1.8.7 заалт	Ажлын байрны ашиглалт, ажил үүргийн болон хөдөлмөр хамгааллын заавартай.	0	5		
12.Хэсэг Трансформаторын техник ашиглалтын байдал			0	30	0	0
131	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрэм 5.3.3 заалт	Гал унтраах суурин хэрэгслүүд, тос хүлээн авагч, тос цуглуулагч ба юүлэгчүүд байнга хэвийн байдалд байдаг.	0	10		
132	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрэм 5.3.4 заалт	Гадна байрлалтай трансформаторт станцын буюу дэд станцын дугаар, нэр бичигдсэн байна.	0	10		
133	Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрэм 5.3.27, 5.3.28 заалт	Трансформатор, /реактор/ -ын их болон урсгал засвар, туршилтыг тогтоосон хугацаанд норм зааврын дагуу хийдэг.	0	10		
13. Хэсэг Хуваарилах байгууламж			0	40	0	0
134	Хэрэглэгчийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалтын дүрмийн 2.2.3	Хуваарилах байгууламжийн өрөөний цонх, хаалга байнга хаалттай, кабель шугамын бүх нүхийг чигжсэн, битүүмжлэл сайн.	0	10		
135	Хэрэглэгчийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалтын дүрмийн 2.2.11 заалт	Хуваарилах байгууламжийн кабелийн сувгийг тагласан, кабель тавигдсан хоолой /туннель/ хоггүй цэвэрхэн байна.	0	10		
136	Хэрэглэгчийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалтын дүрмийн 2.2.14 заалт	Удирдлагын бүх түлхүүр, товчлуур бариул дээр тэдгээрийн зориулалт, гүйцэтгэх ажилбарыг заасан бичиглэл /залгах, салгах ... гэх мэт/ бичсэн.	0	10		
137	Хэрэглэгчийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалтын дүрмийн 2.2.39, 2.2.40, 2.2.41 заалтууд	Хуваарилах байгууламжийн үзлэг шалгалт, засвар үйлчилгээг дүрэмд заасан шаардага, тогтоосон хугацаанд хийж, гэмтэл, зөрчлийг тухай бүр арилгадаг.	0	10		
14.Хэсэг Цахилгаан дамжуулах кабель шугам			0	20	0	0
142	Хэрэглэгчийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалтын дүрмийн 2.4.3 заалт	Кабель шугамыг ашиглалтад оруулахдаа цахилгаан төхөөрөмжийн угсралтын дүрмийн дагуу туршилт хийсэн.	0	10		

143	Хэрэглэгчийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалтын дүрмийн 2.4.5 заалт	Кабель шугам нь диспетчерийн дугаар, техникийн баримт бичиг, хаягын пайзтай байна.	0	10		
15.Хэсэг Газардуулах төхөөрөмж			0	40	0	0
144	Хэрэглэгчийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалтын дүрмийн 2.7.2 заалт	Хэрэглэгчийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн газардуулга нь цахилгаан тоног төхөөрөмжийн төлөвлөлт, угсралтын дүрмийн шаардлагад нийцсэн.	0	10		
145	Хэрэглэгчийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалтын дүрмийн 2.7.4 заалт	Газардуулгын утсыг газардуулгын хүрээ, газардуулсан хийц хэсэгтээ холбохдоо гагнуураар эсвэл боолтоор холбосон.	0	10		
146	Хэрэглэгчийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалтын дүрмийн 2.7.5, 2.7.9 заалт	Газардуулах байгууламжийг зэврэлтээс хамгаалсан, эсэргүүцлийн хэмжилтийг тогтоосон хугацаанд хийдэг.	0	10		
147	Хэрэглэгчийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалтын дүрмийн 2.7.10 заалт	Газардуулгын байгууламж нь зураг схем, баримт бичгийн бүрдэл паспорттай.	0	10		
16. Хэсэг Хэрэглэгчийн зэрэглэл, 0.4 кВ-ын цахилгаан тоног төхөөрөмж			0	50	0	0
148	Эрчим хүчний тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.2, "Цахилгаан байгууламжийн дүрэм" БД 43-101-03-ын 1.2.9, 1.2.10 заалт	Цахилгаан хангамж нь зэрэглэлийн шаардлагыг хангасан нөөц эх үүсвэртэй.	0	20		
149	Цахилгаан байгууламжийн дүрэм БД 43-101-03-ын 6.2.13 заалт	Цахилгааны шитний өрөө, ОБ, ОХБ - ийг сантехникийн зангилаа, угаалгын ба усанд орох өрөө, гал зуух, хими цэвэрлэгээ, угаалгын газрын доор, бүхий байранд байрлуулаагүй.	0	10		
150	Хэрэглэгчийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалтын дүрмийн 2.12.2, 2.12.4, 2.12.16 заалт	Ажлын болон аваарийн гэрэлтүүлгийн утас, гэрэлтүүлэх хэрэгсэл нь стандартад нийцсэн, холболт нь угсралтын шаардлага хангасан, үзлэг хийгдсэн.	0	10		
151	"Цахилгаан байгууламжийн дүрэм" БД 43-101-03-ын 6.2.4, 6.2.15 заалт	Цахилгааны утас ба кабель шугам, шитний өрөө нь дүрмийн шаардлагыг хангасан.	0	10		
НИЙТ ОНОО			0	1745	0	0

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар: